

Nummer 2018/60

datum raadsvergadering	: 11 oktober 2018
onderwerp	: ontwerp verklaring van geen bedenkingen
portefeuillehouder	: Barbara de Reijke
datum raadsvoorstel	: 28 augustus 2018

Samenvatting

Gasunie Transport Services B.V. heeft een aanvraag ingediend voor het verleggen van een hoge druk aardgastransportleiding. Het betreft een ondergrond gelegen leiding die een belemmeringenstrook kent waarbinnen bebouwing en sommige werkzaamheden in principe niet mogelijk zijn. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied-Noord, artikel 4 'Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden'". Om die reden moet een uitgebreide procedure voor afwijking van het bestemmingsplan gevoerd worden. Vanwege de afwijking van het bestemmingplan wordt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd.

Wat is de voorgeschiedenis?

Gasunie Transport Services B.V. heeft een aanvraag ingediend voor het verleggen van een hoge druk aardgastransportleiding aan het Hoger Einde-Noord – Molenpad te Ouderkerk aan de Amstel.

Wat is er aan de hand?

In het kader van een grootschalig netwerk investerings- en vervangingsprogramma (GNIP; Gasunie Network Improvement Program) is Gasunie voornemens om op een aantal locaties haar ca. 50-jaar oude netwerk aan te passen en waar nodig te vervangen. Dit met het oog op het verbeteren van het netwerk en het versterken van de betrouwbaarheid (ononderbroken gastransport) daarvan. Specifiek voor bovengenoemde locatie is het vervangen van de ondergrondse transportleiding benodigd vanwege een geconstateerde sluiting in de kathodische bescherming. Deze sluiting wordt veroorzaakt doordat de leiding is gelegen op de stalen damwand die de kade van de Amstel vormt. De kathodische bescherming fungeert als het ware als middel om corrosie van de stalen leiding tegen te gaan.

Op 26 april 2012 heeft de raad een lijst vastgesteld met categorieën gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. In deze lijst komt het verleggen van een aardgastransportleiding niet voor. Om die reden is een ontwerp verklaring van geen bedenkingen van de raad noodzakelijk.

Wat gaan we doen?

Voorgesteld wordt de ontwerp verklaring van geen bedenkingen te verlenen.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De noodzaak om de hoge druk aardgastransportleiding te verleggen is aangetoond. Op de bestaande leiding is een sluiting van de kathodische bescherming geconstateerd vanwege het contact met de stalen damwand. Er is gekozen voor het aanleggen van een nieuwe leiding onder de Amstel, waardoor in de toekomst dergelijke sluitingen kunnen worden voorkomen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Alle kosten komen voor rekening van de aanvrager.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Bij de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen zijn geen externe partijen betrokken. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal tegelijk met de overige stukken van de concept omgevingsvergunning ter inzage liggen.

Wat is het vervolg?

Wanneer de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen verleent kan de planologische procedure worden gestart. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen zal tegelijk met de overige stukken van de omgevingsvergunning 6 weken ter inzage liggen. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen zienswijzen tegen zowel de ontwerpverklaring van geen bedenkingen als tegen de concept omgevingsvergunning worden ingebracht. De bevoegdheid tot het verlenen van de definitieve verklaring van geen bedenkingen is gemandateerd aan burgemeester en wethouders indien naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen daaromtrent geen zienswijzen zijn ingebracht.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris, de burgemeester

L.J. Heijlman

J. Langenacker