

Mondelinge vragen commissie Burger en Bestuur 18-01-2024

Natuurlijk Belang heeft al eerder vragen gesteld over de putdeksels Hoofdenburgsingel. Wij hebben via een inwoner de uitkomsten van het onderzoek gehad. Wij zijn verbaasd, zoals wij ook eerder hebben aangegeven steken de putdeksels niet 10 cm boven de weg uit, getuigen de foto's die door de inwoner zij meegestuurd. Echter nu blijkt dat vanuit de putdeksel gemeten is naar de goot en daar een verschil inzit van 8-10 cm. Ook bij het bedrag wat dit gekost heeft hebben wij onze twijfels. Terplekke hebben wij ook vernomen wat voor werkzaamheden er verricht zijn.

<p>Is de portefeuillehouder het met ons eens dat het midden van de weg altijd hoger is dan de goot, dit om het water af te voeren. En dat de putdeksel helemaal niet 10cm boven het wegdek uitstaken.</p> <p>En kan de portefeuillehouder ons uitleggen waarom er niet gewacht is tot de herinrichting van de Hoofdenburgsingel, er was toch geen noodtoestand om dit nu te herstellen.</p>	NB	<p>Het klopt dat het midden van de weg altijd hoger behoort te zijn dan de zijkant zodat het water afgevoerd kan worden.</p> <p>Dat hoogteverschil is echter niet gemeten. Gemeten is tussen de putdeksels en een punt op kortere afstand van de put. Daar is een hoogteverschil ("dwarsonvlakheid") gemeten van meer dan 40 mm.</p> <p>Volgens de CROW-richtlijnen wordt dat hoogteverschil gemeten door de lat zo te plaatsen dat het grootste hoogteverschil wordt gemeten. CROW normen zijn aanbevelingen en richtlijnen voor de constructie en veiligheid van openbare wegen. En conform die richtlijnen werken wij. In overeenstemming met de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit B mag dat hoogteverschil niet meer bedragen dan 40 mm en daarom zijn de werkzaamheden uitgevoerd.</p>
---	----	--