

Schriftelijke vragen**D66****14 april 2025****Onderwerp:** Vraag over overbelast elektriciteitsnetwerk

Vragen	D66
In het verleden heeft D66 ook een aantal keren gevraagd of het overbelast elektriciteitsnetwerk vertragende gevolgen kan hebben voor de woningbouwplannen in DNK en Werkstad OverAmstel. Op AT5 verscheen onlangs een bericht over woningbouw op de Zuidas waarin de gemeente Amsterdam geciteerd wordt: <i>"De definitieve ontwikkeling laat vermoedelijk nog enkele jaren op zich wachten."</i>	
1	Aangezien de Zuidas in dezelfde regio ligt, zouden wij graag van het college vernemen of het overbelaste netwerk vertragende gevolgen heeft voor de woningbouwplannen van Ouder-Amstel, DNK en Werkstad. https://www.at5.nl/artikelen/231920/overbelast-elektriciteitsnet-vertraging-zuidas-amsterdam
Antwoord: Op dit moment kan Liander in de regio nog kleinverbruik (woningen) aansluiten, maar dit is geen garantie voor de toekomst. Liander mag niet reserveren voor woningbouw op haar net. Liander heeft wel in haar prognoses rekening gehouden met de door u genoemde en geplande nieuwbouw. Bij het afkondigen van de netcongestie door TenneT voor heel Noord-Holland op 18 oktober 2023, is de op dat moment bekende nieuwbouw meegenomen in het vaststellen van de restcapaciteit op het net van TenneT. TenneT bekijkt de beschikbare restcapaciteit op het niveau van een zogenaamde <i>loadpocket</i>. In dit geval betreft het de <i>loadpocket Diemen</i>. Deze <i>loadpocket</i> beslaat grofweg het gebied Diemen, Weesp, Hilversum, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouder-Amstel. Alle ontwikkelingen in deze <i>loadpocket</i> hebben invloed op de nog beschikbare restcapaciteit. In de prognose is naast de nieuwbouw, ook de autonome groei achter bestaande aansluitingen meegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van warmtepompen, inductiekoken en laadpalen op eigen grond. Liander sluit nieuwe kleinverbruik aansluitingen aan op haar net op volgorde van binnenkomst van de aanvraag volgens het zogenaamde <i>first come first serve</i> principe. Als de netuitbreidingen van TenneT langer op zich laten wachten dan de huidige planning, is de periode om de autonome groei te overbruggen groter en moet hiervoor rekening worden gehouden met een grotere autonome groei en dus met minder restcapaciteit voor nieuwe aanvragen. Daarnaast ziet Liander dat veel bedrijven die normaal gesproken een grootverbruik-aansluiting zouden vragen, nu opteren voor de grootste kleinverbruik-aansluiting (3x80 Ampère). Ook dit heeft effect op de restcapaciteit. Pas bij het tekenen van een contract met Liander is de capaciteit definitief vastgelegd voor een ontwikkeling. De gemeente werkt ook samen met de gemeente Amsterdam dat een gespecialiseerd team heeft opgezet ten behoeve van de netcongestie en de oplossingen daarvoor. Zo wordt op gebieds- en project niveau informatie gedeeld en worden strategieën en oplossingen besproken.	