



Locatiecode 2NA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Aangetekend

Gemeenteraad van de gemeente Ouder Amstel

Postbus 35

1190 AA

Ouderkerk aan de Amstel

GEMEENTE OUDER-AMSTEL

Ing.

16 NOV. 2018

Ztype:

brief aan raad

Zknr:

Contactpersoon

Tessa Verkaart

tessa.verkaart@alliander.com

Bezoekadres

Dijkgraaf 4

6921 RL Duiven

Postadres

Locatiecode 2NA8122

Postbus 50

6920 AB Duiven

Telefoon +3188 542 6390

www.reddyn.com

Datum

12 november 2018

BetreftZienswijze ontwerpbestemmingsplan Evenemententerreinen,
Terrassen e.a.

Geachte heer/mevrouw,

TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) maakt via Reddyn een zienswijze kenbaar op het ontwerpbestemmingsplan 'Evenemententerreinen, Terrassen e.a.' van de gemeente Ouder Amstel (hierna: het ontwerp) zoals dat met ingang van 4 oktober 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt. TenneT is de eigenaar van 150 kV-kabelverbindingen in het plangebied van het ontwerp en is daarmee belanghebbend.

Zienswijze


TenneT is als landelijke netbeheerder onder andere belast met het beheer, het onderhoud en de instandhouding van het hoogspanningsnet met een spanningsniveau van 110 kV en hoger. Om deze taak uit te voeren, is het van belang dat de ligging van de kabelverbindingen planologisch wordt veiliggesteld. Daarnaast dient het tracé van de kabelverbindingen gevrijwaard te blijven van (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen en activiteiten die van negatieve invloed kunnen zijn op de functionaliteit van de kabelverbinding.

Er lopen 150 kV-kabelverbindingen door het plangebied. Zie ook bijgevoegde afbeeldingen op de volgende pagina. De verbindingen liggen in gronden met diverse bestemmingen maar zijn niet voorzien van een dubbelbestemming waarmee gebruiksbeperkingen worden gesteld aan de grond.

Wij verzoeken u het ontwerp zodanig aan te passen dat aan de grond, waarin de 150kV-kabelverbindingen liggen, en niet in eigendom is van TenneT, een dubbelbestemming wordt toegekend, voorzien van passende bouwregels en een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, ter bescherming van de verbindingen.



Afbeelding 1: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan (noord) en 150kV kabels (groene lijnen)



Afbeelding 2: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan (zuid) en 150kV kabels (groene lijnen)

Conclusie

Wij verzoeken u het ontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.

Met vriendelijke groet,
Reddyn B.V.

REDDYN

PostNL
Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



Uitreiken aan:
POSTBUS 8
1420AA UITHOORN
3SRR C07085031

Doorzendservice

Post op rekening

R NL

 **Aangetekend G-A-1**

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



3SRR C07085031

