



Gemeente Ouder- Amstel
T.a.v. College van B&W
Vondelstraat 1
1191 BD OUDERKERK AAN DE AMSTEL


Datum
12 oktober 2017

Contactpersoon
M. Amesz
marinka.amesz@waternet.nl

Doorkiesnummer
020-608 36 02

Ons kenmerk
17.123672

Onderwerp
Projectplan noodoverloopgebied de
Ronde Hoep

Geacht college,

Op 5 oktober 2017 bespraken onze portefeuillehouder P. Kruiswijk en uw wethouder M. van der Weele onderstaande punten van zorg over het projectplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep. Deze punten zijn tijdens het overleg goed besproken. Uw wethouder heeft het waterschap verzocht de uitkomsten van deze bespreking door ons dagelijks bestuur schriftelijk te laten bevestigen. Met deze brief geven wij daar graag invulling aan.

Kan het waterschap garanderen dat nooit meer dan 2,4 miljoen kubieke meter water ingelaten zal worden?

Het waterschap sluit het inlaat werk zodra 2,4 mln kuub is ingelaten. Het waterschap kan er toe worden gedwongen om meer water in te laten wanneer regio-overstijgende situaties en dreigende problemen daarom vragen. In dat geval gaat het om een nationaal probleem, waarvoor dan ook op nationaal niveau antwoord moet worden gegeven over de vergoeding van de schade.

Is het projectplan na uitvoering nog geldig of kan het eenvoudig gewijzigd worden?

Het projectplan blijft ook na vaststelling en uitvoering geldig met alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn. Wijziging daarvan vergt een nieuw besluit dat dezelfde vaststellingsprocedure zal moeten doorlopen als het besluit tot vaststellen van het projectplan (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

Gelden de beleidsregels gevolgschade ook als meer water wordt ingelaten dan waarvoor het projectplan geschreven is?


Het waterschap sluit het inlaatwerk op het moment dat 2,4 miljoen kubieke meter water is ingelaten. Dan zijn de beleidsregels gevolgschade van toepassing. In regio-overstijgende situaties en dreigende problemen kan het waterschap worden gedwongen meer water in te laten. In dat geval gaat het om een nationaal probleem waarvoor dan ook op nationaal niveau antwoord moet worden gegeven over de vergoeding van schade. De beleidsregels gevolgschade zijn dan ook niet van toepassing op schade die ontstaat door overschrijding van de 2,4 miljoen kubieke meter water.

Wij hopen hiermee invulling te hebben gegeven aan het verzoek.

Datum
12 oktober 2017

Met vriendelijke groet,

Ons kenmerk
17.123672



drs. H.J. Kelderman
secretaris-directeur



dr. ir. G.M. van den Top
dijkgraaf

Pagina
2 van 2