

**Technische vragen**  
**Commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling**  
**19 september 2024**

Agendapunt/onderwerp: <b>Aanbesteding en realisatie Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel</b>	Fractie	Antwoord	
1	Als we deze investering nu niet doen, bestaat dan het risico dat binnen afzienbare tijd er noodzakelijke werkzaamheden aan het Kampje moeten worden uitgevoerd?	OAA	Als we de investering nu niet doen, dan blijft de situatie zoals hij nu is. Daarmee bestaat het risico dat binnen afzienbare tijd onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
2	In hoeverre was op het moment vaststellen van DO al sprake van gebruik Glasschuim i.p.v. zand?	OAA	Het gebruik van glasschuim was bij vaststelling van het DO nog niet vastgesteld. Het was bij vaststellen van het DO wel duidelijk en geadviseerd om aanvullend geotechnisch onderzoek te verrichten om de benodigde maatregelen voor zetting en draagkracht gericht uit te werken op basis van het DO.
3	Wanneer was de technische uitwerking klaar en was de portefeuillehouder op de hoogte van het feit dat het budget ontoereikend was?	OAA	Eind juli was de technische uitwerking gereed en is de portefeuillehouder op de hoogte gebracht.
4	Indien geen sprake zou zijn van de realisatie van het Centrumplan wanneer was de riolering aan de orde gekomen?	OAA	Het rioolstelsel binnen het projectgebied van het centrumplan is aangelegd in 1985. De financiële afschrijving van ongefundeerde vuilwaterriolering is 20 jaar zoals beschreven in het Water- en rioleringsprogramma 2023-2027. Financieel is het stelsel afgeschreven en de technische staat is onvoldoende. Indien geen sprake zou zijn van het Centrumplan zou de riolering al vervangen moeten zijn.