

Nummer 2024/6

datum raadsvergadering	:	29 februari 2024
onderwerp	:	Onttrekking van € 80.000 uit reserve groot planmatig onderhoud ten behoeve van herstellen gebreken voedingskasten openbare verlichting (NEN 3140)
portefeuillehouder	:	P.D.A.M. Koek-Baks
datum raadsvoorstel	:	23 januari 2024

Samenvatting

Op aanwijzing van de installatieverantwoordelijke is er in 2023 een NEN 3140-inspectiekeuring uitgevoerd aan alle voedingskasten van de openbare verlichting. Middels een rapportages zijn de gebreken inzichtelijk gemaakt en wordt er in 2024 gestart met het herstellen van deze gebreken en de aanpassingen naar de huidige norm.

Wat is de juridische grondslag?

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is om veilig werken te waarborgen. De wet geeft geen praktische invulling aan wat een veilige installatie is en hoe het veilig werken moet worden uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen op dat gebied. De aangewezen normen voor het veilig werken zijn o.a. gebaseerd op NEN 3140. Hantering van de norm NEN 3140 op zich geen wettelijke verplichting, maar wordt in de Arbeidsomstandighedenwet wel als middel vermeld om aan de wetgeving te voldoen. In Nederland is geen ander middel beschikbaar waardoor in de praktijk altijd de werkwijze vanuit de NEN 3140 gevolgd wordt. Een middel om ervoor te zorgen dat de installaties tijdens gebruik veilig blijft, is een periodieke inspectie. De werkgever is hier primair voor verantwoordelijk, het draagt mede zorg voor een veilige bedrijfsvoering.

Wat is de voorgeschiedenis?

Begin 2023 is er een NEN 3140-inspectiekeuring uitgevoerd aan alle voedingskasten van de openbare verlichting. Middels een rapportage zijn alle gebreken inzichtelijk gemaakt. Uit deze inspectiekeuring is gebleken dat de voedingskasten niet voldoen aan de wettelijke richtlijnen die zorg moeten dragen voor een veilige bedrijfsvoering.

Waarom dit raadsvoorstel?

Om de veiligheid te waarborgen moeten alle voedingskasten worden vervangen en voldoen aan de NEN 3140 norm. Het blijkt dat de aanvraag voor de hiervoor benodigde budgetaanpassing niet tekstueel en cijfermatig in de begroting 2024-2027 is opgenomen. Het gevolg is dat er beperkt of geen budget beschikbaar is voor het uitvoeren van (verplichte) activiteiten en acties door de gemeente in het kader van de bedrijfszekerheid en het voldoen aan een veilige installatie.

Een besluit van de raad is nodig om €80.000 beschikbaar te stellen (eenmalig) door een onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud.

Wat gaan we doen?

De planning is om het vervangen van de voedingskasten in 2024 uit te voeren. Voorgesteld wordt om de benodigde middelen hiervoor (eenmalig) beschikbaar te stellen ten laste van de reserve groot planmatig onderhoud.

Wat is het maatschappelijke effect?

Het vervangen van de voedingskasten is er primair op gericht om het veilig werken aan de voedingskasten te waarborgen. Dit heeft uiteindelijk ook gevolgen voor het goed functioneren van de openbare verlichting.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De voedingskasten voldoen nu niet aan de wettelijke norm. Uitstel is vanuit een oogpunt van een veilige bedrijfsvoering niet verantwoord.

Wat hebben we hiervoor nodig?

De kosten voor het vervangen van de voedingskasten zijn geraamd op € 80.000.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Met het team Financiën heeft overleg plaatsgevonden.

Wat is het vervolg?

Na het beschikbaar stellen van de benodigde middelen kan opdracht worden gegeven voor het vervangen van de voedingskasten.

Hoe monitoren en evalueren we?

De rapportages die worden opgesteld door de onderhoudsaannemer (Speer Infra) naar aanleiding van de werkzaamheden worden gecontroleerd door de installatieverantwoordelijke van de gemeente.

